

# 中国质量认证中心



主任：

上述产品符合 CQC11-462222-2011 认证规则的要求，特发此证。  
发证日期：2018 年 07 月 17 日  
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 04 月 11 日

认证模式

GB/T34989-2017

产品标准和技术要求

型号见附件

电连接器

产品名称和系列、规格、型号

厦门市同安区朝元路城北工业区 759-3  
厦门唯恩电气有限公司 (V024557)

生产企业名称及地址

厦门市同安区大同街道城北工业区  
厦门唯恩电气有限公司

制造商名称及地址

厦门市同安区大同街道城北工业区  
厦门唯恩电气有限公司

申请人名称及地址

证书编号：CQC16003142020

# 产品认证证书









# 产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC16003142020

纸号: 119160

HMK-003.1-M+HMK-003.1-F 40A 690V IP65;  
HMK-003.2-M+HMK-003.2-F 40A 690V IP65;  
HE-006-M+HE-006-F 16A 500V IP65;  
HE-010-M+HE-010-F 16A 500V IP65;  
HE-016-M+HE-016-F 16A 500V IP65;  
HE-024-M+HE-024-F 16A 500V IP65;  
HE-032-M+HE-032-F 16A 500V IP65;  
HE-048-M+HE-048-F 16A 500V IP65;  
HA-004-M+HA-004-F 10A 400V~ IP65;  
HA-003-M+HA-003-F 10A 400V~ IP65;  
HSB-006-M+HSB-006-F 35A 400/690V IP65;  
HSB-012-M+HSB-012-F 35A 400/690V IP65;  
HK-008/0-M+HK-008/0-F 100A 690V IP65;  
HK-006/6-M+HK-006/6-F 100A 690V/16A 400V IP65;  
HVE-006-M+HVE-006-F 16A 830V IP65;  
HVE-010-M+HVE-010-F 16A 830V IP65;  
HVE-012-M+HVE-012-F 16A 830V IP65;  
HVE-016-M+HVE-016-F 16A 400V/690V IP65;  
HVE-020-M+HVE-020-F 16A 830V IP65;  
HVE-032-M+HVE-032-F 16A 400V/690V IP65.

无分断能力 固定连接器 I 类 不带联锁 螺纹端子连接 -40T125 污染

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC16003142020

纸号: 119160

等级 3 无负载 500 次操作循环 灼热丝 850℃ 球压 125℃ 针焰 10s  
PTI175

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>